



Прокуратура Российской Федерации

**ПРОКУРАТУРА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Прокуратура Одоевского района

ул. К. Маркса, 38, п. Одоев, Тульская область,
Россия, 301440

И.о. директора МКОУ «Рылевская
СОШ»

Чирикиной И.Н.

12.03.2025

№ 7-03-2025/Прдп34-25-20700012

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
в сфере обеспечения пожарной безопасности

Прокуратурой Одоевского района Тульской области с участием инспектора ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам, проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в МКОУ «Рылевская СОШ».

В ходе проверки в деятельности Одоевском отделении МКОУ «Рылевская СОШ» выявлены нарушения требований вышеуказанного законодательства.

В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод гражданина – обязанность государства.

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации, Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Согласно ч.ч. 6, 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п.п. 8, 9 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Технический

регламент) пожарной безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты, в целях обеспечения пожарной безопасности, установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Требования к оснащению объектов защиты, являющихся зданиями, в том числе пожарными отсеками, сооружениями, помещениями, оборудованием (далее - объекты защиты), которые введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утверждены Постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464.

Требования к содержанию программ противопожарного инструктажа, утверждены Приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806.

Однако, в МКОУ «Рылевская СОШ»:

- в нарушение п. 31 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу;

- в нарушение п 35-а Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями (тамбур, мастерская);

- в нарушение п.35-б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября

2020 г. N 1479, используются электроустановочные изделия с повреждениями (удлинитель, утюг);

- в нарушение п.35-в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;

- в нарушение п. 35-д Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, используются нестандартные (самодельные) удлинители для питания электроприборов;

- в нарушение п. 35-е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, размещаются (складируются) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- в нарушение п. 35-з Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, прокладывается электрическая проводка по горючему основанию;

- в нарушение п. 35-и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, на объекте защиты оставляются без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы;

- в нарушение п. 16-б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, на объекте защиты в подвальном помещении хранятся предметы исключающие случаи установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- в нарушение п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- в нарушение п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, руководитель организации не обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей;

- в нарушение п. 27-б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, размещаются горючие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов в административном здании;

- в нарушение п. 19 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, не хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы не храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов;

- в нарушение п. 16-а Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, на объекте защиты в подвале хранятся оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- в нарушение п. 16-д Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, на объекте защиты допущено снятие двери, которая предусмотрена проектной документацией (на втором этаже);

- в нарушение п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской;

- в нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, огнетушители не расположены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание;

- в нарушение п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению N 7;

- в нарушение п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, на объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- в нарушение абз. 1 п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год;

- в нарушение ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на объекте защиты не обеспечена безопасная эвакуация людей (два эвакуационных выхода заперты на ключ);

- в нарушение ст. 27 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", не определено категорирование зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности в помещении склада;

- в нарушение п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», в помещении «кабинет музыки» отсутствуют датчики АПС.

Вышеуказанные нарушения препятствуют реализации прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, на безопасные условия в местах массового пребывания граждан.

Нарушения стали возможны в результате недобросовестного отношения к выполнению своих обязанностей должностными лицами МКОУ «Рылевская СОШ», ответственных за соблюдение требований действующего законодательства, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление **с участием представителя прокуратуры Одоевского района** и принять меры, направленные на устранение указанных выше нарушений законодательства и недопущению их впредь.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. Представление об устранении нарушений закона подлежит безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

О дне и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Одоевского района.

Заместитель прокурора района

О.А. Шемберёва

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A41D29B586DB01358DDC254E2711670F
Владелец Шемберёва Ольга Александровна
Действителен с 12.04.2024 по 06.07.2025